

2025 年孟州市衔接资金项目验收综合意见表

项目名称	2025 年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目		建设地点	孟州市槐树乡汤王庙村	
项目概况	建设单位	孟州市槐树乡人民政府		项目负责人	赵冬静
	施工单位	河南云雷建筑工程有限公司		项目负责人	王鹏毅
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司		项目负责人	张强
	主要建设内容	新建铺设 PEDN335 管道 1451 米,排气阀门井 5 座,检修阀门井 3 座、流量计井 1 座等内容			
	合同金额（元）	931339.03		合同工期	2025.10.21-2025.12.9
项目开完工时间		2025 年 10 月 21 日 - 2025 年 11 月 22 日		验收日期	2025 年 11 月 25 日
参 验 单 位 意 见	施工单位意见	项目负责人: 王鹏毅			
	监理单位意见	项目负责人: 张强			
	项目所在村（受益单位或使用单位）意见	项目负责人: 赵冬静			
	项目所在乡镇意见	项目负责人: 赵冬静			
孟州市农业农村局 （项目第三方验收单位）意见		现场复核, 实际施工量与招标工程量存在差异, 结算时须核减标 “*” 项工程量。			
备注		变更情况: 有 ☒ 无 ☐ 签证情况: 有 ☐ 无 ☐ 其 他:			

2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目		建设地点	孟州市槐树乡汤王庙村
计划开工日期		2025 年 10 月 21 日	计划竣工日期	2025 年 12 月 9 日	
实际开工日期		2025 年 10 月 21 日	实际竣工日期	2025 年 11 月 22 日	
主要建设内容		新建铺设 PEDN335 管道 1451 米, 排气阀门井 5 座, 检修阀门井 3 座、流量计井 1 座等内容			
项目实施完成情况及竣工验收意见		工程已完工, 质量合格, 满足使用要求, 具体工程量详见实测量表。			
相关单位确认意见	建设单位	 李永刚			
	施工单位	 王鹏毅			
	项目所在村 (或受益或使用单位)	 李永利			
	监理单位	 张强			
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)	 王			
备注					

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		2025 年孟州市槐树乡汤王庙村安全饮水项目			
开工时间		2025 年 10 月 21 日		竣工时间	2025 年 11 月 22 日
序号	项 目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部			符合要求
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项 经核定符合规范要求 8 项			符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项 共抽查 4 项，符合要求 4 项 经返工处理符合要求 0 项			符合要求
4	外观质量验收	共抽查 4 项，符合要求 4 项 不符合要求 0 项			符合要求
5	综合验收结论	合格			
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人：张 3 2 2025 年 11 月 25 日	（公章） 总监理工程师：张 3 2 2025 年 11 月 25 日	（公章） 单位负责人：王 鹏 毅 2025 年 11 月 25 日	（公章） 单位（项目）负责人：无 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人：原 浩 峰 2025 年 11 月 25 日

注：单位（子单位）工程质量竣工验收记录（项目若涉及基槽、基础、主体、竣工等，须附相关的验收记录表；须建设、施工、监理、设计（若有）、勘察（若有）单位签署意见）。