

四方验评验收记录

工程名称	阳台宫抢险修缮项目			
建设单位	济源产城融合示范区文化广电和旅游局	验收时间	2024年11月7日	
监理单位	太原市文物保护工程监理有限公司	结构类型	砖木	
设计单位	河南省文物建筑保护设计研究中心	实际开工日期	2024年6月17日	
施工单位	河南宏昌古建园林有限公司	实际竣工日期	2024年11月4日	
验收意见	该工程已按合同要求完成设计全部内容，工程质量及效果良好，符合质量验收评定标准，工程初期施工过程中发现的问题及时进行整改。 1. 三清殿屋面瓦面进一步完善，部分灰缝进行细化处理。 2. 截水沟排水篦子与周边环境不协调，需进行更换处理。 3. 围墙散水地面进行局部整平，勾嵌灰缝。 4. 进一步完善工程资料。			
验收结论	验收合格。			
参加验收单位	建设单位（章）	监理单位（章）	设计单位（章）	施工单位（章）
	 建设单位代表：	 监理工程师：	 设计负责人：	 项目负责人：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日